MAJORCOM SA
56 chemin de la Flambère, 31300 TOULOUSE
France





② Plan du plafond
1" = 1'-0"



③ Sud
1" = 1'-0"

Chambre de compression-Majorcom							
nombre	Fabricant	Description	Référence	Indice de protection	Poids	Numéro d'article	Bande passante
1	MAJORCOM	Projecteur de son design 20 W	IMPI 520T VA	IP65	1,76 kg		142 - 14.300 Hz
1	MAJORCOM	Projecteur de son design 20 W	IMPI 520T VA	IP65	1,76 kg		142 - 14.300 Hz
1	MAJORCOM	Projecteur de son design 20 W	IMPI 520T VA	IP65	1,76 kg		142 - 14.300 Hz
1	MAJORCOM	Projecteur de son design 20 W	IMPI 520T VA	IP65	1,76 kg		142 - 14.300 Hz
1	MAJORCOM	Projecteur de son design 20 W	IMPI 520T VA	IP65	1,76 kg		142 - 14.300 Hz
1	MAJORCOM	Projecteur de son design 20 W	IMPI 520T VA	IP65	1,76 kg		142 - 14.300 Hz

EN 54 24 CE

Haut-parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dansles bâtiments.

Marquage CE conformément à la Règlement sur les produits de construction UE N° 305/2011.

Les essais de performance type, l'inspection initiale de l'usine de fabrication et le contrôle de la production en usine avec l'évaluation de la surveillance continue et l'approbation du contrôle de la production en usine ont été effectué par un organisme notifié.